

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

## nr 20190510-06



**Rait AS**  
**Reola 61707, Tartumaa, Eesti**  
**2013**

Käesolevaga kinnitame, et alljärgneva tootegrupi tootmine on kooskõlas:

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 305/2011**  
**Ehitustoodete ühtlustatud turutingimused**

ja vastab

toote omaduste kirjeldustelt ja märgistustelt järgneva CE standardi kriteeriumidele:

**EN 14915:2013**

Pealekantava tuletõkke viimistlusvahendi süsteem  
**Tikkurila Fontefire WF + Tikkurila Ultra Pro**

Teavitatud asutus nr. 0416

Kiwa Inspecta (Inspecta Sertifioiniti Oy) on väljastanud toimivuse püsivuse sertifikaadi:

**0416-CPR-10796**

Tootmisohje rakendamise, pideva järgimise ja kontrollimise alusel:

- tootmisettevõtte kontroll ja tootmisohje rakendamine ettevõttes.

**Välikasutus**

**Täispuit voodrilauad**

**Toodete toimivuse püsivuse kontroll ja hindamine, AVCP süsteem 1**

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	B-s1-d0	EN 14915:2013
Sise/Välikasutus	E	EN 14915:2013
Seinaelement	W	EN 14915:2013
Puuliigi kood	PCAB	EN 13556:2003
Looduslik kestvusklass	4 vastavalt EN460	EN 14915:2013
Puidu keskmine tihedus ja min paksused	460kg/m <sup>3</sup> vastavalt EN350-2, 9/6	EN 14915:2013
Veeauru läbilaskvus	65µ	EN 14915:2013
Helipidavus	NPD	
Soojusjuhtivus	0,11W(m·K)	EN 14915:2013
Formaldehüüdi klass	E1	EN 14915:2013
PCP klass	PCP<5ppm	EN 14915:2013

Ivar Dembovski  
 Juhatuse esimees  
 Väljaandmise kuupäev: 10.05.2019

